

Notat um elprísirnar til føroyskar ídnaðarfyrirøkur v.m.

Samandráttur

Føroysku elprísirnar hava týðning fyri kappingarførið hjá føroyskum fyrirøktum, og er við til at avgera, í hvønn mun farið verður undir ymisk sløg av framleiðslu og meirvirking í Føroyum.

Ein nýggj samanbering av elprísunum í Føroyum og øðrum evropeiskum londum vísir, at føroysku elprísirnar fyri ídnaðarkundar eru teir hægstu í Evropa, um talan er um eina vinnufyrirøktu við stórar elnýtlu. Fyri kundar við lítlari elnýtlu, eru føroysku elprísirnar millum teir hægstu í Evropa.

Gongdin í elprísunum síðani 2011 vísir, at kappingarførið er versnað við tað, at munurin millum elprísirnar í Føroyum og øðrum evropeiskum londum er øktur. Um samanborið verður við onnur fiskavøruframleiðandi lond sum Ísland, Noreg og Danmark, hevur gongdin verið serstakliga neilig fyri føroysku ídnaðarkundarnar, tí prímunurin er nógv øktur seinastu árin.

1. Føroysku el-prísirnar týðning fyri kappingarførið hjá føroyskum vinnufyrirøktum

Støðið á føroysku el-prísunum hava stóran týðning fyri kappingarførið hjá føroyskum ídnaði og útflutningsfyrirøktum sum heild. Eitt nú fiskaframleiðsla er ein vinna í harðari altjóða kapping, har marginalarnir eru litlir. Um ov stórir munur verður á elprísunum hjá føroyskum vinnufyrirøktum og teimum hjá kappingarneytum, kann hetta ávirka kappingarførið, og í hvønn mun fiskavøru verða meirvirkaðar í Føroyum ella um framleiðslan verður flutt aðrastaðni. Tess meira orkuintensiv ein framleiðsla er, tess meira kann ein høgur el-prísur skaða kappingarførið. Eitt nú er framleiðsla av klippfiski lutfalsliga orkuintensiv, eins og innfrysting av uppisjóvarfiski eisini krevur nógv orku.

Føroyskar vinnufyrirøktur eru týðandi kundar hjá SEV, og keypa tilsamans uml. 2/3 av elframleiðsluni.

SEV hækkaði 1. januar 2020 elprísirnar við 10 oyru/kwt. Í hesum sambandi heldur Føroya Arbeidsgevarafelag, at spurningurin um kappingarførið hjá føroyskum vinnufyrirøktum verður ov lítið viðgjørður, tá avgerðir um príshækkingar verða tiknar. Føroya Arbeidsgevarafelag samanber tí í hesum notati føroyska elprísirnar hjá ídnaðarvinnunum við elprísirnar í øðrum londum í Evropa, og serliga teimum londum, sum føroyskar fyrirøktur kappast mest við.

Endamálið við samanberingini er tí serliga at kanna hvussu kappingarføru føroyski elprísirnar er, og hvussu kappingarførið er broytt seinnu árin. Orsøkin til gongdina er ikki kannað nærri.

2. Grundarlag fyri samanbering av elprísunum

Sum grundarlag fyri samanberingina eru nýtt hagtøl fyri evropeiskar elprísir í dátugrunninum hjá Eurostat, sum eru samanborin við prísgráanna hjá SEV. Eurostat ger upp miðal elprísirnar í ymiskum londum í mun til el-nýtsluna. Til hesa samanbering eru nýttir prísir pr. kwt (uttan MVG og onnur refunderbar avgjald) fyri fýra ymiskar nýtslur:

- 20.000-70.000 MWt – Føroyskar framleiðslufyrirøktur við størstu elnýtsluni
- 2.000-20.000 MWt – Føroyskar framleiðslufyrirøktur við stórar el-nýtlu

- 500-2.000 MWt – Føroyskar framleiðslufyrirøkur við miðal elnýtslu
- 20-500 MWt – Føroyskar framleiðslufyrirøkur við avmarkaðari el-nýtslu, t.d. smærri flakavirki, KT-fyrirøkur og smærri ídnaðarfyrirøkur

Nýggjastu tøluni hjá Eurostat eru fyri fyrra hálvár 2019, og er prísráin hjá SEV fyri sama tíðarskeið brúkt sum samanbering. Tó er føroyski elprísurin pr. 1. januar 2020 eisini tikin við í samanberingina. Hóast tað ikki er vist, at prísurin í øðrum evropeiskum londum verður tann sami í fyrra hálvári 2020 sum fyrra hálvár 2019, hevur prísurin í evropa tó verið so mikið støðugur, at tað ikki er misvísandi at taka hann við í samanberingina. Fyrivarni má tó takast fyri, at vit ikki kenna elprísir fyri fyrra hálvár 2020 í øðrum evropeiskum londum enn.

Í prísránni hjá SEV er umframt nýtslugjaldið eisini ein fastur prísur fyri ídnaðarfyrirøkur, sama hvat nýtlan er. Hædd er tikin fyri fyri hesum fasta gjaldi við at innrokna tað í elprísir. Tað er gjørt við at býta fasta gjaldið við miðaltalið fyri elnýtslu í hvørt av teimum fýra nýtsluflokkunum omanfyri (ávikavist 45.000 MWt í Bólki 1, 11.000 MWt í Bólki 2, 1.250 MWt í Bólki 3 og 240 MWt í Bólki 4). Sum samanberingargrundarlag er nýtt tillagaði elprísurin u/MVG.

Føroyski elprísurin verður samanborin við øll tey lond, sum rapportera prísir til Eurostat.

Harumframt verður gongdin í elprísinum lýst við at samanbera gondini í Føroyum við gongdina í Íslandi, Noregi, Danmark, og miðal fyri 28 limalondini í ES. Fyrivarni verður tikið fyri, at íslenska tíðarserian er heldur stutt, men hinvegin eru nýggjastu tøluni tøk. Tíverri eru íslensku tøluni fyri nýtsubólklin við størstu elnýtsluni ikki almenn.

Endamálið við notatinum er at samanbera føroyska elprísir til ídnaðarfyrirøkur við elprísir í øðrum londum, og at lýsa gongdina í elprísinum seinnu árinum.


Hvør orsøkin er til munin í elprísinum, og til gongdina í elprísinum seinastu árinum, verður ikki viðgjørt í hesum notati. Orsøkin til prísmunir kunnu bæði verða effektivitetsmunir í framleiðslu, náttúrugivnar fyrirteytir í einstøku londunum, hvussu elmarknaðurin er skipaður, umframt almennur stuðul og/ella avgjöld.

3. Úrslit


3.1. Elprísurin í Føroyum í mun til onnur evropeisk lond

- **Bólkur 1: 20.000-70.000 MWt**

Í hesari nýtssluflokkningini eru tyngstu føroysku vinnuligi elbrúkararnir, sum hava eina nýtslu omanfyri 20 GWt um árið. Í Føroyum er talan um fá vinnuvirki í hesum flokki. Samanberingin vísir, at Føroyar eisini áðrenn hækkingina pr. 1. januar 2020 hevði hægsta elprís in í Evropa, og aftaná 1. januar greitt hevur hægsta elprís in fyri hesar størstu elbrúkararnar, um roknað verður við einum stabilum elprísi í øðrum evropeiskum londum.




Um samanborið verður við nðkur av teimum londum vit kappast mest við sæst, at føroyski elprísurin fyri tað fyrsta er munandi hægri samanborið við grannalondini, og fyri tað næsta er prísmunurin vaksandi. Tíverri eru eingin almenn tøl fyri íslenska elprísir í nýtsluflokkningini fyri størstu elbrúkararnar.




- **Bólkur 2: 2.000-20.000 MWt**

Eisini í tí næststørsta nýtsubólkinum, sum fevnur um nýtslu á 2-20 GWt, eru føroysku ídnaðarprísirnir teir hægstu í Evropa, og aftaná príshækkingina 1. januar klárt teir hægstu. Í mun til aðrar fiskavøruframleiðandi tjóðir s.s. Noreg, Ísland og Danmark, eru føroysku el-prísirnir 2-4 ferðir so høgir sum í hesum londum.



Um hugt verður eftir prísgongdini í hesum nýtslubólkinum sæst eisini, at kappingarførið hjá føroyskum fyrirkum á hesum øki er versnað síðani 2011, og munurin á elprísinum millum Føroyar og kappingarneytarnar tykist bara økjast.




- **500-2.000 MWt**

Fyri miðalstórar brúkarar skulu føroyskar vinnufyrirøkur gjalda millum teir hægstu prísirnar í Evropa, tó at føroysku elprísirnir ikki vóru teir allarhægstu í fyrra hálvári 2019. Aftaná prishækkingina 1. januar 2020, verður føroyski elprísurin tó hægst, um ikki hini londini í ovasta prísbólkinum hækka sínar prísir líka nógv, sum SEV hevur gjørt.




Eisini í hesum nýtslubólki hevur gongdin verið tann, at munurin millum føroyska el-prísir og tann hjá kappingarneytunum hevur verið vaksandi. Har sum eitt nú danski og norski el-prísurin í hesum nýtslubólki er fallin í mun til 2011, er føroyski elprísurin hækkaður, til skaða fyri føroyska kappingarførið.



- **20-500 MW**

Um hugt verður eftir ídnaðarvirkjum v.m. við lágari elnýtslu sæst, at føroyski elprísurin til ídnað er høgur samanborið við flest onnur lond í Evropa, men í hesum nýtsubólki er hann ikki hægst. Í fyrra hálvári 2019 var elprísurin hægri í fyra øðrum evropeiskum londum. Við príshækkingini 1. januar 2020 má tó roknast við, at støðan er versnað. Hetta ber tó ikki til at staðfesta endaliga, fyrr enn evropeisku tøluni fyri fyrra hálvár 2020 eru tøk.



Um hugt verður eftir gongdini í elprísinum fyri henda nýtsluflokkinn sæst, at elprísurin í Føroyum í 2011 var lægri enn miðal elprísurin í ES. Har var eisini minni munur á elprísinum í Føroyum og hjá størstu kappingarneytum í Noregi og Danmark. Síðani 2011 er munur tó vaksin nógv, so føroyski elprísurin í dag er hægri enn miðal í ES og munandi hægri enn hjá okkara kappingarneytum. So eisini fyri teir minstu elbrúkararnar hevir gongdin seinastu árin verið neilig í mun til kappingarførið.

